

Denne veiledningen gjelder for søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter med utslipp mindre enn 50 pe – jfr. forurensningsforskriftens kap. 12.

*Forurensningsforskriftens § 12-3* krever at må det innhentes tillatelse til alle nye utslipp av avløpsvann fra all bebyggelse som skal ha innlagt vann. Det samme gjelder når eksisterende utslipp skal økes vesentlig. I bygninger med innlagt vann/avløp vil innlegging av vannklosett, eller bygging av våtrom i gamle hus uten bad/vaskerom føre til en vesentlig økning av opprinnelig utslipp. Endret bruk av bygning fra for eksempel fritidsbolig til helårsbolig fører også til en vesentlig økning av eksisterende utslipp som er avhengig av utslippstillatelse.

Søknad om utslippstillatelse behandles av kommunen etter bestemmelsene i forurensningsloven og forurensningsforskriften. Selve byggingen av avløpsanlegget, f.eks. montering av minirensanlegg, er søknadspiktig tiltak etter plan- og bygningslovens m/forskrifter (jfr. § 20-1 bokstav f ).

Bygging av et avløpsrenseanlegg kan ikke påbegynnes før det er gitt utslippstillatelse i samsvar med forurensningsforskriften og tillatelse til tiltaket i samsvar med Plan- og bygningsloven m/tilhørende forskrifter. Bygging/montering av avløpsrenseanlegg kan normalt bare utføres av godkjente foretak med ansvarsrett etter bestemmelsene i plan- og bygningslovens kap. 23 og byggesaksforskriftens kap. 12

Kommunen skal normalt samordne behandlingen av søknad om utslippstillatelse etter forurensningsloven og søknaden om tillatelse til å bygge/montere avløpsrenseanlegget etter plan- og bygningsloven.

#### **Søknad om utslippstillatelse (etter forurensningsforskriften) skal normalt inneholde følgende:**

1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter	Søknadsskjema A- 1
2. Dokumentasjon fra nøytral fagkyndig på hvordan utslipp skal etableres og drives – jfr. forurensningsforskriftens § 12-4 c).	
3. Situasjonsskart i målestokk 1:5000 med avmerkede drikkevannskilder i området og markering av eventuelle badeplasser. Stedet der avløpsvannet slippes ut må markeres.	
4. Kvittering/dokumentasjon på utført nabovarsling NB! Etter bestemmelsene i forurensningsforskriften har naboer en frist på <u>fire uker</u> til å komme med kommentarer/merknader til utslippssøknaden.	(Byggblankett 5155 og 5156 kan benyttes)
5. Underskrevet serviceavtale (kun aktuelt ved bruk av minirensanlegg)	
6. Kopi av evt. merknader fra naboer, med redegjørelse for hvordan disse er innarbeidet i prosjektet.	

#### **Søknad om bygging/montering av avløpsrenseanlegg skal normalt inneholde følgende:**

1. Søknad om tillatelse til tiltak	(Byggblankett 5174)
2. Gjennomføringsplan (ved flere enn ett foretak involvert)	(Byggblankett 5185)
3. Erklæring om ansvarsrett, for ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende	(Byggblankett 5181)
4. Uttale fra andre myndigheter /erklæring fra berørt nabo (eks. vegvesen eller jernbaneverk dersom avløpsledning vil krysse vei eller bane, eller rettigheter til legging av avløpsledning på/over naboeiendom)	



Søknader om utslippstillatelse skal normalt omfatte alt avløpsvann fra bebyggelsen på eiendommen. Kartvedlegg må vise planlagt utslippssted der avløpsvannet føres fram etter avløpsrenseanlegget. I tillegg må kartet vise alle drikkevannsinteresser, brønner og eventuelle badeplasser i en avstand av 500 meter nedenfor avløpsanlegget eller utslippsstedet. Utslippsstedet er der avløpsledning fra avløpsrenseanlegget ender. Plasseringen av selve avløpsrenseanlegget og avløpsstrasè må framgå av situasjonskart.

Alle naboer/rettighetshavere i en avstand av 500 meter nedenfor avløpsanlegget/utslippsstedet skal ha nabovarsel. Kopi av varselet skal sendes til kommunen samtidig med at naboer og eventuelt andre rettighetshavere blir varslet.

I nabovarselet (byggeblankett 5154 kan benyttes) skal det fremgå at uttalelser må være kommet til søker innen en frist på minst **fire uker** etter at varselet er sendt.

Søknaden sendes kommunen etter at fristen for nabomerknader er utløpt, sammen blankett 5155 og blankett 5156 som dokumenterer hvilke opplysninger som naboer er varslet om og kvittering for at nabovarsling er gjennomført. Kopi av eventuelle uttalelser/merknader fra naboer/berørt skal vedlegges søknaden.

Der naboer har fått varsel om selve søknaden om utslippstillatelse er det ikke nødvendig med nytt nabovarsel for selve byggingen av avløpsanlegget. Det gjelder i de tilfeller der søknaden om byggetillatelse for avløpsanlegget ikke sendes inn samtidig med søknad om utslippstillatelse. Dersom det går mer enn ett år fra naboer ble varslet om utslippstillatelse til avløpsanlegget skal bygges – må det gjennomføres ny nabovarsling.

Utslipp av sanitært avløpsvann må tilfredsstillere renskravene i forurensningsforskriftens § 12-8. I de aller fleste områder vil det på en eller annen måte være brukerinteresser knyttet til det området der avløpsvannet ender (resipienten). Det betyr et renskrav på 90% reduksjon av fosfor og 90% reduksjon av BOF<sub>5</sub>. I de aller fleste tilfellene vil det være typegodkjente minirensanlegg som har en rensgrad som tilfredsstiller dette renskravet.

Enkelte steder kan det være et alternativ med infiltrasjon i grunnen dersom de stedlige løsmassene egner seg til infiltrasjon.

#### **Kommunens saksbehandlingsfrist:**

En fullstendig søknad i overensstemmelse med krav i § 12-7 til 12-13 i forurensningsforskriften skal avgjøres av kommunen innen 6 uker. Saksbehandlingsfristen for behandling av søknad om bygging av avløpsanlegg der utslippstillatelse er gitt tidligere er 3 uker.

I Nome kommune skal alle søknader om utslippstillatelse oversendes helsemyndighetene for uttale. Det er Miljøhygienisk avd. i Notodden som på vegne av kommunens helsemyndighet gir slik uttale. Uttalefristen er 4 uker. Søknaden om utslippstillatelse sendes Nome kommune som sørger for å innhente uttale fra helsemyndighetene (Miljøhygienisk avd.)

