

Veileder for riving eller rehabilitering av bygg med bruksareal under 100 m²:

Ved søknad om riving bør det lages en kort beskrivelse av hvordan rivingen skal utføres og hvordan avfallet skal behandles.

Under finner du typiske materialer som må leveres godkjent avfallmottak (Eks: Nome avfallspark, Stormo i Lunde tlf. 35 94 94 40, e-post: siri@iata.no).

Rivingsmaterialet skal leveres til godkjent mottak med mindre det ikke skal gjenbrukes eller kan brukes som fyllmasser (eks: takstein, teglstein, mur/betong). Trematerialer kan ikke deponeres på egen eiendom, men må sendes til mottak om det ikke skal gjenbrukes som bygningsmaterialer eller fyringsved. Tre og metall må sorteres hver for seg.

Bygningsmaterialer i gamle bygninger kan inneholde helse- og miljøskadelige stoffer. Det er viktig at farlig avfall sorteres ut og leveres til godkjent mottak for farlig avfall. (eks. elektrisk avfall (EE-avfall) som ledninger/kabler, brytere, sparepærer, røykvarslere, lysstoffarmatur og lysstoffrør, varmtvannsbereder eldre enn 1960-tallet inneholder kvikksølvbrytere).

Annet avfall som ikke må gå som restavfall, men må sorteres ut og leveres til godkjent avfallsmottak, er som følgende:

- **Impregnert trevirke** fra før år 2002: saltimpregnert, kreosot-impregnert, tinnorganisk impregnert eller klorfenol-impregnert inneholder meget giftige stoffer. Disse materialene må leveres som egen fraksjon på godkjent avfallsmottak og skal ikke brennes.
- **PVC-fliser** var i en periode tilsatt asbest som fungerte som en forsterking av flisene.
- **Eternittplater** er laget av asbest og en sementblanding og må behandles som spesialavfall. Platene må ikke knuses. Asbestholdig materialer må pakkes og merkes ved levering. Det anbefales at dette arbeidet utføres av spesialfirma.
- **Takplater i bølgeeternitt** inneholder asbest og må behandles som eternittplater.
- **Isolerglass** produsert i Norge før 1976 inneholder PCB. Utenlandske produserte glass fra før 1980 inneholder også PCB. PCB-glass med ramme må tas ut av bygget og leveres som egen fraksjon til godkjent mottak. Isolerglass-lim og gummilistene fra 1976 til 1990 kan inneholde store mengder klorparafiner.
- **Kjøleskap og fryser** inneholder KFK i kjølemediet og i isolasjonen rundt. Dette må leveres som egen fraksjon til godkjent mottak.
- **Bly-skjøter** fra avløpsrør i støpejern. Soilrør har ofte bly-skjøter som må tas ut og leveres skraphandler eller leveres som farlig avfall til godkjent mottak.
- **Heldekkende gulteppe** laget av syntetiske materialer kan inneholde skumplast på undersiden som inneholder flammehemmere og skal leveres som farlig avfall til godkjent mottak.
- **Vinyl gulvbelegg** fra før år 2000 kan inneholde en rekke miljøgifter som ftalater, asbest og bly (1950-1981). Kan også inneholde PCB.
- **Taktekking i PVC plast eller asfaltbasert takbelegg** må sorteres og leveres til godkjent mottak. Gammelt asfaltbelegg inneholder store mengder PAH som er kreftframkallende og skader arveanlegget. Belegget må leveres som egen fraksjon til godkjent mottak.
- **Isolerte garasjeporter** fra før 2003 som består av stiv polyuretan inneholder med svær stor sannsynlighet KFK-/HKFK-gasser.

- **Vannfaste sponplater** brukt på bad fram til 1992: slike plater har ofte marmorimitert overflate. Platene er tilsatt penktaklorfenol som er et kraftig giftstoff og som utvikler dioksiner ved brenning. Platene må leveres som egen fraksjon.
- **Oljefyr-kjele og brennere** vil kunne inneholde mindre mengder diesel, parafin m.m. som bør samles opp, mens enda viktigere er det å ta vare på termostater og pressostater med kvikksølv og kondensatorer med PCB (farlig avfall). Oljeløfteren og andre elektriske deler leveres som EE-avfall.

Ulefoss, 28.11.2013