

Fakta om drikkevann i kommuner fra Telemark som er trekt ut til å være med i Drikkevannsstudien

Kommune	Lekkasjeandel ¹ %	Gjennomsnittsalder, kommunale vannledningsnett, år	Andel vannledningsnett lagt før 1970, %	Andel årlig fornyet kommunalt ledningsnett ² %
Kragerø	33,0	17	1	0,25
Drangedal	27,2	21	5	0,15
Nome	34,8	36	21	0,16
Hjartdal	40,0	52	75	0,23
Seljord	29,6	36	27	0
Fyresdal	15,0	54	65	0
Telemark fylke	33,2	31	20	0,48
Landsbasis	30,3	33	19	0,66

¹Lekkasjeandelen er andelen vann som går tapt under transport fra vannverket til abonnentene

²Gjennomsnitt av de siste 3 år

Referanse: Statistisk sentralbyrå, statistikkbanken, kommunalvannforsyning

https://www.ssb.no/statbank/list/vann_koetra